

АКТ

Визуального контроля огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания МОАУ «СОШ № 24г.Орска» по ул. Коммунистов-Большевиков д.1

Г.Орск

« 03 » августа 2016 г.

Комиссия в составе: Директор МОАУ «СОШ № 24г.Орска» В.А.Ращупкин, Зам. Директора по АХЧ МОАУ «СОШ № 24г.Орска» О.В.Петров, рабочий по обслуживанию зданий В.В.Степанов. составили настоящий акт в том, что 03 августа 2016г. был произведен визуальный контроль огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания МОАУ «СОШ № 24г.Орска» по ул. 9 Января д.125.

В ходе проверки был произведен визуальный осмотр поверхностей, на предмет нарушения огнезащитной обработки (изменения цвета конструкций в результате смыва, повреждения конструкций, протекания кровли и т. д.)

В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения здания МОАУ «СОШ № 24г.Орска» по ул. 9 Января д.125 повреждений не имеет.

Вывод: чердачное помещение допускается к дальнейшей эксплуатации.

Комиссия (подписи)

Директор МОАУ «СОШ № 24г.Орска»



В.А.Ращупкин

Зам. Директора по АХЧ МОАУ «СОШ № 24г.Орска»



О.В.Петров

рабочий по обслуживанию зданий



В.В.Степанов