

Акт

проверки пожарных кранов

г.Орск

26 мая 2015г.

Комиссия в составе председателя: зам. директора по АХЧ Петрова Олега Вячеславовича и членов комиссии: рабочего по обслуживанию зданий Авдеева Юрия Ивановича, рабочего по обслуживанию зданий Степанова Виталия Викторовича, в соответствии с п.89 правил противопожарного режима Российской Федерации провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов в здании детского сада МОАУ СОШ № 24 г.Орска по ул.Подзорова 79. Внутренние пожарные краны ПК-1 и ПК-2 проверены на работоспособность путём пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. При испытании, длина компактной части струи составила 8 метров. После проверки пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии:



О.В.Петров

Члены комиссии:



Ю.И.Авдеев

В.В.Степанов